



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADITELJSTVO
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-01/14-05/13
URBROJ: 2170/1-03-08/2-15-8
Rijeka, 12. ožujka 2015.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na temelju članka 11. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 25/13 i 31/13) i članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), povodom zahtjeva nositelja zahvata trgovačkog društva HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2, Rijeka, za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat – „Izgradnja 10(20) kV kablenskog priključka TS 10(20)/0,4 kV izvor Rječine“ d o n o s i

RJEŠENJE

I. Planirani zahvat - „Izgradnja 10(20) kV kablenskog priključka TS 10(20)/0,4 kV izvor Rječine“ - prihvatljiv je za ekološku mrežu.

II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata trgovačko društvo HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2, Rijeka, podnio je 19. listopada 2014., zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat – „Izgradnja 10(20) kV kablenskog priključka TS 10(20)/0,4 kV izvor Rječine“.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije je iz dostavljene dokumentacije utvrdio da se područje planiranog zahvata nalazi unutar područja ekološke mreže, te da je predmetni zahvat reguliran Prostornim planom uređenja Općine Jelenje („Službene novine“ PGŽ broj 40/07, 15/11 i 37/12).

U provedenom postupku Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije je temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode od Državnog zavoda za zaštitu prirode zatražio prethodno mišljenje o

moćnosti značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. U svom dopisu KLASA: 612-07/14-38/454, URBROJ: 366-07-6-14-2 od 1. prosinca 2014. godine Državni zavod za zaštitu prirode zatražio je nadopunu Elaborata za ishođenje prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu. Svojim zaključkom KLASA: UP/I-351-01/14-05/13, URBROJ: 2170/1-03-08/2-14-4 od 17. prosinca 2014. godine ovaj Upravni odjel, zatražio je od nositelja zahvata nadopunu Elaborata. U prilogu dopisa broj 4012206/949/RG od 21. siječnja 2015. godine nositelj zahvata dostavio je ovom Upravnom tijelu nadopunjeni Elaborat koji je dostavljen Državnom zavodu za zaštitu prirode.

Dostavljenim mišljenjem od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/15-38/54, URBROJ: 366-07-6-15-2 od 19. veljače 2015. godine navedeno je:

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, „Narodne novine“ br. 124/13):

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS):

- „HR5000019 Gorski Kotar i sjeverna Lika“, i

- „HR2000658 Rječina“, i

Područje očuvanja značajnog za ptice (POP)

- „HR1000019 Gorski Kotar i sjeverna Lika“

Predmetnim zahvatom planira se izgradnja kablenskog priključka TS 10(20)/0,4 kV izvor Rječine na dionici između naselja Kukuljani i planirane trafostanice ukupne duljine 2670 m. Kablenski priključak izvesti će se kao podzemna instalacija, a između postojećih kablenskih zdenaca kabel će se polagati kroz već položene PEHD cijevi – upuhavanjem. Za pristup kablenskim zdenacima nije potrebna nikakva sječa, a ni izrada pristupnog puta, jer on već postoji. Na prijelazima korita Rječine kabel će se također polagati u već postojeće PEHD cijevi upuhavanjem. Na novopredviđeni čelično - rešetkasti stup na potporne i zatezne izolatore će se ugraditi oprema za zaštitu ptica od stradavanja elektrokucijom – rastavljive izolacijske kape, a na stupu će biti postavljena i izolacijska prečka za slijetanje ptica.

S obzirom na karakteristike zahvata, te predviđene mjere zaštite ptica od stradavanja elektrokucijom, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja ekološke mreže.

Budući je ovo Upravno tijelo u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode dužno zatražiti prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode, ustanove koja obavlja stručne poslove zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, uzevši u obzir dostavljeno mišljenje, temeljem članka 30. stavka 4. istog Zakona odlučilo je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima preba Tbr. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 33/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom, Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn prema Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 33/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Pročelnica



doc. dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, dipl.ing.grad.

Dostaviti :

1. HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka
V.C. Emina 2, 51000 Rijeka
- ② Arhiva, ovdje

Na znanje:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode-Sektor inspekcije zaštite prirode
Područna jedinica Rijeka
n/p Više inspektorice zaštite prirode
mr.sc. Ivanke Ječenić, dipl.ing.biol.
Blaža Polića 2/1, 51000 Rijeka

POD 1) PREUZEO ROBERTO GREBLO
br. o.i. 102817334

Rko, 16.3.2015.

Molim dostavu poštom uz
dostavnicu.

Rko, 16.03.2015.

70

OTPREMLJENO
16-03-2015