



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADITELJSTVO
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-01/15-05/3
URBROJ: 2170/1-03-08/6-15-8
Rijeka, 23. srpnja 2015.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), a u svezi s člankom 11. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/14), povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora cara Emina 2, Rijeka, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, nakon provedenog postupka d o n o s i

RJEŠENJE

I. Planirani zahvat – izgradnja spoja između dva dalekovoda, DV35 kV HE Vinodol – EVP Drivenik i DV35 kV EVP Drivenik – TS 35/20 kV Vrata, zbog napuštanja EVP Drivenik, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata HEP d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora cara Emina 2, Rijeka, podnio je 13. veljače 2015. godine Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostavi Crikvenica, zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje spoja između dvaju dalekovoda, DV35 kV HE Vinodol – EVP Drivenik i DV35 kV EVP Drivenik – TS 35/20 kV Vrata zbog napuštanja EVP Drivenik. Ispostava Crikvenica je temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13) zahtjev prosljedila našem Odjelu. Zahtjev je sadržavao podatke o nositelju zahvata, o zahvatu i lokaciji zahvata, te izvadak iz sudskog registra.

Po zaprimljenom zahtjevu sukladno odredbama članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, Upravni odjel je od Državnog zavoda za zaštitu prirode zatražio prethodno mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.



Dana 11. svibnja 2015. godine zaprimljen je dopis Državnog zavoda za zaštitu prirode, koji se traži nadopuna o točnom razdoblju izvođenja radova sukladno članku 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ broj 146/14) i izjavu o usklađenosti zahvata sa dokumentom „Smjernice o tome kako izbjeći ili ublažiti utjecaj električne energetske mreže na ptice selice u afro-euroazijske regije“. Dopuna zahtjeva je od nositelja zahvata zaprimljena 27. svibnja 2015. i otpremljena u Državni zavod za zaštitu prirode.

Dana 08. srpnja 2015. godine zaprimljeno je prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode KLASA: 612-07/15-38/289, URBROJ: 366-07-02-15-4 od 2. srpnja 2015. godine. Uvidom u priloženu dokumentaciju i prethodno mišljenje Zavoda, Upravni odjel je utvrdio sljedeće:

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“ broj 124/13), planirani zahvat se nalazi unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika“.

Predmetnim zahvatom planira se izgradnja spoja između dva dalekovoda DV35 kV HE Vinodol – EVP Drivenik i DV35 kV EVP Drivenik – TS 35/20 kV Vrata, zbog napuštanja EVP Drivenik, ukupne duljine spoja od 144 metra. Za spajanje dalekovoda izgraditi će se dva nova čeličnorešetkasta stupa. Stupovi i dalekovod prema EVP Drivenik u dužini od 690 metara će se demontirati zajedno s vodičima i ovjesnom opremom. Predviđeno trajanje radova je sedam do deset dana.

Zatražena nadopuna odnosila se na usklađenost zahvata sa obavezama koje je Republika Hrvatska preuzela kao stranka Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija) od 2000. godine (Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti migratornih divljih vrsta životinja – „Narodne novine“ - Međunarodni ugovori, broj 06/00), a vezano uz problem elektrokcije ptica, kao i nadopunu o točnom razdoblju izvođenja radova radi utvrđivanja utjecaja izvođenja radova na period razmnožavanja i odrastanja ptica.

U dostavljenoj dopuni nositelj zahvata je naveo tehničke mjere koje će primijeniti za zaštitu ptica od elektrokcije te je naveo da su mjere projektirane prema dokumentu „Smjernice o tome kako izbjeći ili ublažiti utjecaj električne energetske mreže na ptice selice u afro-euroazijske regije“ te rješenjima opisanim u članku sa savjetovanja HRO CIGRE „Prilog tipizaciji tehničkih rješenja za zaštitu ptica i malih životinja na srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima“, Cavtat, 6. - 10. studeni 2005. Također, nositelj zahvata je naveo da će se zahvat izvesti u periodu između 1. rujna i 1. ožujka, odnosno, izvan perioda bitnog za gniježđenje i odrastanje mladih ptica. Navedenim mjerama isključuje se mogućnost značajnog utjecaja na područje očuvanja značajno za ptice „HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika“.

Vezano uz potencijalni utjecaj na područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove „HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika“, za potrebe izgradnje novog dijela dalekovoda uklonit će se manja površina šumske vegetacije (E.5.2. Dinarske – bukovo - jelove šume) koja nije ciljni stanišni tip, ali je potencijalno stanište za ciljne vrste navedenog područja ekološke mreže. S obzirom da se radi o vrlo maloj površini (0,21 ha) šumskog staništa u odnosu na površinu navedenog područja ekološke mreže (434,465 ha; prema SDF obrascu 87% površine čine šumske sastojine), ne radi se o značajnom utjecaju.

Sukladno mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, s obzirom na navedeno i uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, Prethodnom

ocjenom zahvata - izgradnja spoja između dvaju dalekovoda, DV35 kV HE Vinodol – EVP Drivenik i DV35 kV EVP Drivenik – TS 35/20 kV Vrata zbog napuštanja EVP Drivenik, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže. Smatra se da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Stoga je ovo Upravno tijelo, temeljem mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode, sukladno članku 30. stavku 4. Zakona o zaštiti prirode riješilo kao u izreci.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Primorsko-goranske županije.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom, Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn prema tarifnom broju 3. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Pročelnica
Koraljka Vahtar-Jurković
doc. dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, dipl.ing.grad.



DOSTAVITI :

- ✓- HEP d.o.o.
Elektroprimorje Rijeka
Viktora cara Emina 2, 51000 Rijeka
- Pismohrani, ovdje

NA ZNANJE:

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Uprava za zaštitu prirode
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb