



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO**  
**UREĐENJE, GRADITELJSTVO**  
**I ZAŠTITU OKOLIŠA**

KLASA: UP/I-351-01/16-05/43  
URBROJ: 2170/1-03-08/2-16-5  
Rijeka, 13. prosinca 2016.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), a u svezi s člankom 11. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 25/13, 31/13, 48/13 i 14/14 - pročišćeni tekst i 32/15), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, M.Tita 166, Opatija, po punomoćniku Dalekovod-projekt d.o.o., Marijana Čavića 4, Zagreb, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, nakon provedenog postupka d o n o s i

## **RJEŠENJE**

I. Planirani zahvat – „Podmorski kabel 110 kV Krk (Mali Bok) – Cres (Merag)“, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

## **Obrazloženje**

Nositelj zahvata, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, M.Tita 166, Opatija, po punomoćniku Dalekovod-projekt d.o.o., Marijana Čavića 4, Zagreb, podnio je 31. listopada 2016. godine Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirani zahvat „Podmorski kabel 110 kV Krk (Mali Bok) – Cres (Merag)“. Uz zahtjev su priloženi podaci o nositelju zahvata i idejni projekt broj: DC1651 izrađen od strane Dalekovod-projekt d.o.o. iz Zagreba.

Projektom je planirano polaganje novog kabela između Krka i Cresa. Trasa kabela načelno slijedi trasu postojećeg kabela koji će se po postavljanju novoga

ukloniti. Kabel će se položiti u jednoj duljini bez spojnica, a sastoji se od tri dionice: podzemna od kabelačke stanice Mali Bok na Krku do priobalne zaštite u uvali Mali Bok, podmorske dionice te podzemne dionice od priobalne zaštite u uvali Merag na Cresu do kabelačke stanice Merag.

Po zaprimljenom zahtjevu sukladno odredbama članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, Upravni odjel je od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu zatražio prethodno mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Dana 12. prosinca 2016. godine, zaprimljeno je prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu KLASA: 612-07/16-38/1066, URBROJ: 427-06-4-16-2 od 2. prosinca 2016. godine. Uvidom u priloženu dokumentaciju i prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Upravni odjel je utvrdio sljedeće:

- Sukladno mišljenju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“ br. 124/13 i 105/15), Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001357 Otok Krk, HR2001358 Otok Cres, HR3000004 Cres – rt Grota - Merag i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000033 Kvarnerski otoci.
- Uzevši u obzir da se radi o polaganju novog podmorskog kabela istom trasom kojom ide i stari kabel koji će se ukloniti, prethodnom ocjenom zahvata može se, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Stoga je ovo Upravno tijelo, temeljem mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, sukladno članku 30. stavku 4. Zakona o zaštiti prirode, riješilo kao u izreci.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Primorsko-goranske županije.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn plaćena je sukladno T. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili putem pošte preporučeno Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Slogin kula 2, Rijeka, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela na adresi Riva 10, Rijeka.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn prema tarifnom broju 3. Tarife upravnih pristojbi koja čini sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14). Stranka se može odreći

prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi.

Pročelnica

doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

- 1) Dalekovod-projekt d.o.o.,  
Marijana Čavića 4, 10000 Zagreb
- 2) U spis

Na znanje:

- 1) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
- 2) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  
Sektor inspeksijskog nadzora zaštite prirode  
Služba inspeksijskog nadzora – Jadranska Hrvatska  
Ured u Rijeci  
n/p Više inspektorice zaštite prirode  
mr.sc. Ivanke Jelenić, dipl.ing.biol.  
Blaža Polića 2/1, 51000 Rijeka
- 3) Javna ustanova „Priroda“  
n/p ravnateljice mr.sc. Sonje Šišić, dipl.oec.  
Grivica 4, 51000 Rijeka